

Inselgemeinde Langeoog  
Die Bürgermeisterin  
--/ms

Langeoog, den 14.06.2020

Vorlage-Nr.: **V020-139**

Zur Sitzung des BA  
VA  
Rat

**Betrifft:** **Betonsanierung Regenüberlaufbecken Hauptpumpwerk**

**Berichterstatter:** **Bürgermeisterin Heike Horn**  
**Verfasser der Vorlage:** **Marc Sjuts**

**Sachverhalt und Begründung:**

Für das Regenüberlaufbecken (RÜB) wurde am 12.11.2018 eine neue Erlaubnis zur Einleitung von vorbehandeltem Überlaufwasser aus der Mischwasserkanalisation beim Landkreis Wittmund beantragt. Dieser Antrag wurde am 04.03.2019 mit diversen Auflagen erteilt. Unter Punkt 13 wird ein Dichtigkeitsnachweis gefordert, das RÜB ist in den sechziger Jahren gebaut worden und weist optisch auf eindringendes Wasser hin.

Die Betonsanierung RÜB ist erstmalig am 14.02.2020 öffentlich gemäß VOB(A) ausgeschrieben worden, am 23.03.2020 wurde dieses Vergabeverfahren aufgehoben, da kein wirtschaftliches Ergebnis vorlag. Die Ausschreibungsunterlagen Betonsanierung RÜB wurden erneut als Freihändige Vergabe am 13.05.2020 an 9 Fachfirmen versendet. Zum Submissionstermin am 02.06.2020, 15:30 Uhr, lagen der Inselgemeinde Langeoog insgesamt vier Angebote vor.

Die Auswertung erfolgte durch die IBB Ingenieurgesellschaft mbH, Bramsche. Die geprüften Angebotssummen für die in Frage kommenden Bieter lauten wie folgt.

Firma Bögershausen Bau GmbH, Goldenstedt	74.324,62 € brutto
Firma Nietiedt GmbH, Wilhelmshaven	95.393,68 € brutto
Firma Knoop-Hofschröer GmbH	113.386,14 € brutto
Firma Fd Dietrich, Sande	336.571,54 € brutto

Die Vergabe sollte an den wirtschaftlich günstigsten Bieter, die Bögershausen Bau GmbH, Goldenstedt, zum Preis von 74.324,62 € brutto erfolgen.

Zu berücksichtigen ist, dass eine WHG-Beschichtung im Leistungsverzeichnis als Eventualposition abgefragt wurde und die Kosten mit in den Kostenrahmen einzubeziehen sind. Die Brutto-Kosten für diese WHG-Beschichtung liegen bei 24.123,00 €. Ob und inwieweit diese WHG-Beschichtung zum Tragen kommen muss, kann erst im Zuge des Baufortschrittes entschieden werden und ist unter anderem auch davon abhängig, wie viele Risse sich nach Entfernen des Zementputzes in der Betonkonstruktion feststellen lassen.

Diese Kosten müssen bei allen Anbietern im vergleichbaren Rahmen berücksichtigt werden, so dass sich daraus keine Verschiebung bei den Anbietern ergeben würde.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine überplanmäßige Ausgabe, die ggfs. Auswirkung auf die Gebührenkalkulation im Abwasserhaushalt hat. Für die Unterhaltungsmaßnahme sind 50 TSD Euro in Haushaltsplan ursprünglich nach der ersten Kostenschätzung eingeplant worden. Nach Überarbeitung der Kostenschätzung im März 2020 durch das Ingenieurbüro IBB belaufen sich die Kosten nun auf rd. 87 TSD Euro.

Die Maßnahme ist unabweisbar. Der Haushaltsausgleich wird durch die Kämmerei sichergestellt. Es wird versucht im Haushalt der Abwasserreinigung die Mehrkosten einzusparen.

### **Beschlussvorschlag:**

- |    |                          |             |
|----|--------------------------|-------------|
| a) | der Bauausschuss         | empfiehlt,  |
| b) | der Verwaltungsausschuss | empfiehlt,  |
| c) | der Rat                  | beschließt, |

die Betonsanierung Regenüberlaufbecken Hauptpumpwerk vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes Wittmund an den wirtschaftlich günstigsten Bieter, die Bögershausen Bau GmbH, Goldenstedt zum Preis von 74.324,62 € brutto zzgl. WHG Beschichtung zum Preis von 24.123,00 €, insgesamt 98.447,62 € brutto zu vergeben und stimmt der überplanmäßigen Ausgabe zu.

In Vertretung:

  
Ralf Heimes